

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Besenhorst 

Betreiber

Stadtwerke Geesthacht GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,52

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,52

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 57 g_{CO_2eq}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.11.2027.

ausgestellt am: 09.11.2020

Martin Ebel

Gutachter-Nr.: FW609-208 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESH0161_FW309-1u7_24112020 

