

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Besenhorst 

Betreiber

Stadtwerke Geesthacht GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,52

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,52

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO₂eq}] 57 g_{CO₂eq}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.11.2027.


ausgestellt am: 09.11.2020

Martin Ebel

Gutachter-Nr.: FW609-208 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESH0161_FW309-1u7_24112020 



BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Besenhorst 

Betreiber

Stadtwerke Geesthacht GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	150 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	0 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	75 %

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.11.2027.

ausgestellt am: 09.11.2020

Martin Ebel

Gutachter-Nr.: FW609-208 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DESH0161_FW309-5u7_21012022 